

RAPORT DE ÎNCERCARE

2027636/1/02.12.2020

Beneficiar: TEREOS ROMÂNIA SA Luduș, jud. Mureș
Contract: WR 4232/26 10.2020

Începutul încercărilor: 02.11.2020
Sfârșitul încercărilor: 02.12.2020

Director Divizie
ing. Ioan Pop



Declarație: rezultatele din acest raport de încercare se referă doar la probe care a fost analizată.

Raportul de încercare este valabil în original numai cu timbru sec.

Raportul de încercare nu poate fi reprodus decât integral.

Avertisment: beneficiarul devine proprietarul rezultatelor doar la achitarea integrală a facturilor. Prestatorul își rezervă dreptul de retragere a rapoartelor de încercare în cazul neachitării integrale a facturilor pentru serviciile prestate.

WESSLING România SRL

Laborator Protecția Mediului
RO 540326 Târgu Mureș, Str. Pavel Chinezu 10
Tel.: +40 265 212 953 / 211 540
Fax: +40 265 206 419
office@wessling.ro, www.wessling.ro



F-PG-21-01, ver.7

Recoltare

Recoltator: WESSLING ROMÂNIA SRL Târgu Mureș, str. Pavel Chinezu, nr. 10, jud. Mureș - tehn. Bălăianu Mircea Eugen și Pop Gheorghita – asistați de reprezentantul societății d-na Nițu Carmina

Beneficiar: TEREOS ROMÂNIA SA Luduș, str. Fabricii nr.3, jud. Mureș

Locul recoltării: Luduș, str. Fabricii, nr. 3, jud. Mureș

Condiții de funcționare a sursei: continuu fără variații

Tip probă: nivel de zgomot echivalent

Verificare sonometru: înainte și după măsurătoare

Amplasament microfon: evaluarea nivelului de zgomot într-un anumit amplasament, microfonul fiind poziționat în acel amplasament

Cod probă	Punct de recoltare	Data și ora prelevării	Scopul determinărilor	Condiții atmosferice	Descrierea surselor de zgomot
28013	La limita incintei societății, coordonate GPS: lat. N- 46,463838 °, long. E- 24,073879 °	02.11.2020 10:53 - 11:23	monitorizare conform autorizației de mediu	plafon parțial acoperit, temperatura 6 °C, presiunea atmosferică 986,7 hPa, umiditate 63,8 %, viteza vântului 0,4 m/s, direcția vântului S	zgomot specific activității societății, compresoare, motoare

Zgomot
Zgomot

(1) IL-13-01, SR ISO 1996-1:2016, SR ISO 1996-2:2018, STAS 6161/3-82

Cod probă	Determinare	U.M.	Rezultate
28013	Nivel de presiune acustică continuu echivalent ⁽¹⁾	dB(A)	56,2
	Nivel maxim de presiune acustică ⁽¹⁾	dB(A)	60,8

- În anexa raportului sunt prezentate graficele determinărilor.

Aparatura folosită:

Sonometru integrator SLMSolo01

Târgu Mureș, 02 decembrie 2020

Locuitor Șef Laborator
ing. Moldovan Alin

Director Calitate
chim. Baranyai Ildikó

28013 Leq 1s A

MON 02/11/20 10h53m09

56.0dB

MON 02/11/20 11h23m08

56.7dB

70

68

66

64

62

60

58

56

54

52

50

10h55

11h00

11h05

11h10

11h15

11h20

Spectrum

RAPORT DE ÎNCERCARE

2027637/1/02.12.2020

Beneficiar: TEREOS ROMÂNIA SA Luduș, jud. Mureș
Contract: WR 4232/26.10.2020

Începutul încercărilor: 02.11.2020
Sfârșitul încercărilor: 02.12.2020

Director Divizie
ing. Ioan Pop




Declarație: rezultatele din acest raport de încercare se referă doar la proba care a fost analizată.

Raportul de încercare este valabil în original numai cu timbru sec.

Raportul de încercare nu poate fi reprodus decât integral.

Avertisment: beneficiarul devine proprietarul rezultatelor doar la achitarea integrală a facturilor. Prestatorul își rezervă dreptul de retragere a rapoartelor de încercare în cazul neachitării integrale a facturilor pentru serviciile prestate.

Recoltare

Recoltator: WESSLING ROMÂNIA SRL Târgu Mureș, str. Pavel Chinezu, nr. 10, jud. Mureș - tehn. Bălăianu Mircea
 Eugen și Pop Gheorghita – asistați de reprezentantul societății d-na Nițu Camina

Beneficiar: TEREOS ROMÂNIA SA Luduș, str. Fabricii nr.3, jud. Mureș

Locul recoltării: Luduș, str. Fabricii, nr. 3, jud. Mureș

Condiții de operare ale procesului: în timpul determinărilor activitatea în cadrul societății s-a desfășurat în condiții normale

Tip probă: emisii captate din procesul tehnologic, oxigen de referință 3 %

Cod probă	Punct de recoltare	Data și ora prelevării	Scopul determinărilor	Condiții atmosferice	Specificațiile tubulaturii
28014	Coș dispersie cazan nr.1	02.11.2020 11:35 - 12:05	monitorizare conform autorizației de mediu	plafon parțial acoperit, temperatura 6 °C, presiunea atmosferică 986,7 hPa, umiditate 63,8 %, viteza vântului 0,4 m/s, direcția vântului S	secțiune circulară cu diametrul de 1,5 m

Gaze de ardere
Emisii

(1) IL-14-02, SR EN 15259:2008, SR ISO 10396:2008

Cod probă	Determinare	U.M.	Rezultate			
			1	2	3	Media
28014	Temperatura ⁽¹⁾	°C	123	124	124	124
	Oxigen ⁽¹⁾	%	5,95	6,06	6,1	6,04
	Dioxid de carbon ⁽¹⁾	%	18,3	18,1	18,1	18,2
	Monoxid de carbon ⁽¹⁾	mg/Nm ³	22,0	19,0	21,0	20,7
	Oxizi de azot ⁽¹⁾	mg/Nm ³	59,0	36,0	49,0	48,0
	Dioxid de sulf ⁽¹⁾	mg/Nm ³	<2,86	<2,86	<2,86	-

Rezultatele sunt exprimate în condiții standard gaz uscat.

Aparatura folosită:
 Analizor Testo 340

Pulberi - fără condiții izocinetice
Emisii


(1) IL-08-01, SR EN 13284-1:2018, SR EN 15259:2008, SR ISO 9096:2005

Cod probă	Determinare	U.M.	Rezultate
28014	Pulberi ⁽¹⁾	mg/Nm ³	1,83

Aparatura folosită:
 Pompă Gilian GilAir5_1

Târgu Mureș, 02 decembrie 2020

Locuitor Șef Laborator
 ing. Moldovan Alin



Director Calitate
 chim. Baranyai Ildikó

RAPORT DE ÎNCERCARE

2027638/1/02.12.2020

Beneficiar: TEREOS ROMÂNIA SA Luduș, jud. Mureș
Contract: WR 4232/26 12.2020

Începutul încercărilor: 02.11.2020
Sfârșitul încercărilor: 02.12.2020

Director Divizie
ing. Ioan Pop



Declarație: rezultatele din acest raport de încercare se referă doar la proba care a fost analizată.

Raportul de încercare este văzabil în original numai cu timbru sec.

Raportul de încercare nu poate fi reprodus decât integral.

Avertisment: beneficiarul devine proprietarul rezultatelor doar la achitarea integrală a facturilor. Prestatorul își rezervă dreptul de retragere a rapoartelor de încercare în cazul neachitării integrale a facturilor pentru serviciile prestate.

**Recoltare****Recoltator:** WESSLING ROMÂNIA SRL Târgu Mureș, str. Pavel Chinezu, nr. 10, jud. Mureș - tehn. Bălăianu Mircea
Eugen și Pop Gheorghita – asistați de reprezentantul societății d-na Nițu Carmina**Beneficiar:** TEREOS ROMÂNIA SA Luduș, str. Fabricii nr.3, jud. Mureș**Locul recoltării:** Luduș, str. Fabricii, nr. 3, jud. Mureș**Condiții de operare ale procesului:** în timpul determinărilor activitatea în cadrul societății s-a desfășurat în condiții normale**Tip probă:** emisii captate din procesul tehnologic, oxigen de referință 3 %

Cod probă	Punct de recoltare	Data și ora prelevării	Scopul determinărilor	Condiții atmosferice	Specificațiile tubulaturii
28015	Coș dispersie cazan nr.2	02.11.2020 11:44 - 12:14	monitorizare conform autorizației de mediu	plafon parțial acoperit, temperatura 6 °C, presiunea atmosferică 986,7 hPa, umiditate 63,8 %, viteza vântului 0,4 m/s, direcția vântului S	secțiune circulară cu diametrul de 1,5 m

**Gaze de ardere
Emisii**

(1) IL-14-02, SR EN 15259:2008, SR ISO 10396:2008

Cod probă	Determinare	U.M.	Rezultate			
			1	2	3	Media
28015	Temperatura ⁽¹⁾	°C	128	130	130	129
	Oxigen ⁽¹⁾	%	6,86	6,73	6,82	6,80
	Dioxid de carbon ⁽¹⁾	%	17,2	17,3	17,2	17,2
	Monoxid de carbon ⁽¹⁾	mg/Nm ³	29,0	29,0	30,0	29,3
	Oxizi de azot ⁽¹⁾	mg/Nm ³	88,0	92,0	93,0	91,0
	Dioxid de sulf ⁽¹⁾	mg/Nm ³	<2,86	<2,86	<2,86	-

Rezultatele sunt exprimate în condiții standard gaz uscat.

Aparatura folosită:

Analizor Testo 340

**Pulberi - fără condiții izocinetice
Emisii**

(1) IL-08-01, SR EN 13284-1:2018, SR EN 15259:2008, SR ISO 9096:2005

Cod probă	Determinare	U.M.	Rezultate
28015	Pulberi ⁽¹⁾	mg/Nm ³	3,08

Aparatura folosită:

Pompă Gilian GilAir5_3

Târgu Mureș, 02 decembrie 2020

Locuitor Șef Laborator
ing. Moldovan AlinDirector Calitate
chim. Baranyai Ildikó

RAPORT DE ÎNCERCARE

2027639/1/02.12.2020

Beneficiar: TEREOS ROMÂNIA SA Luduș, jud. Mureș
Contract: WR 4232/26 10.2020

Începutul încercărilor: 02.11.2020
Sfârșitul încercărilor: 02.12.2020

Director Divizie
ing. Ioan Pop



Declarație: rezultatele din acest raport de încercare se referă doar la proba care a fost analizată.

Raportul de încercare este valid în original numai cu timbru sec.

Raportul de încercare nu poate fi reprodus decât integral.

Avertisment: beneficiarul devine proprietarul rezultatelor doar la achitarea integrală a facturilor. Prestatorul își rezervă dreptul de retragere a rapoartelor de încercare în cazul neachitării integrale a facturilor pentru serviciile prestate.

Recoltare

Recoltator: WESSLING ROMÂNIA SRL Târgu Mureș, str. Pavel Chinezu, nr. 10, jud. Mureș - tehn. Bălăianu Mircea
 Eugen și Pop Gheorghita – asistați de reprezentantul societății d-na Nițu Carmina

Beneficiar: TEREOS ROMÂNIA SA Luduș, str. Fabricii nr.3, jud. Mureș

Locul recoltării: Luduș, str. Fabricii, nr. 3, jud. Mureș

Condiții de operare ale procesului: în timpul determinărilor activitatea în cadrul societății s-a desfășurat în condiții normale

Tip probă: emisii captate din procesul tehnologic, oxigen de referință 3 %

Cod probă	Punct de recoltare	Data și ora prelevării	Scopul determinărilor	Condiții atmosferice	Specificațiile tubulaturii
28016	Coș dispersie cazan nr.4	02.11.2020 11:54 - 12:24	monitorizare conform autorizației de mediu	plafon parțial acoperit, temperatura 6 °C, presiunea atmosferică 986,7 hPa, umiditate 63,8 %, viteza vântului 0,4 m/s, direcția vântului S	secțiune circulară cu diametrul de 1,5 m

Gaze de ardere
Emisii

(1) IL-14-02, SR EN 15259:2008, SR ISO 10396:2008

Cod probă	Determinare	U.M.	Rezultate			
			1	2	3	Media
28016	Temperatura ⁽¹⁾	°C	119	122	125	122
	Oxygen ⁽¹⁾	%	6,75	6,86	6,91	6,84
	Dioxid de carbon ⁽¹⁾	%	17,3	17,2	17,1	17,2
	Monoxid de carbon ⁽¹⁾	mg/Nm ³	32,0	29,0	32,0	31,0
	Oxizi de azot ⁽¹⁾	mg/Nm ³	84,0	60,0	88,0	77,3
	Dioxid de sulf ⁽¹⁾	mg/Nm ³	<2,86	<2,86	<2,86	-

Rezultatele sunt exprimate în condiții standard gaz uscat.

Aparatura folosită:

Analizor Testo 340

Pulberi - fără condiții izocinetice
Emisii

(1) IL-08-01, SR EN 13284-1:2018, SR EN 15259:2008, SR ISO 9096:2005


Cod probă	Determinare	U.M.	Rezultate
28016	Pulberi ⁽¹⁾	mg/Nm ³	2,25

Aparatura folosită:

Pompă Gilian GilAir5_1

Târgu Mureș, 02 decembrie 2020

Locuitor Sef Laborator
 ing. Moldovan Alin



Director Calitate
 chim. Baranyai Ildikó

RAPORT DE ÎNCERCARE

2027640/1/02.12.2020

Beneficiar: TEREOS ROMÂNIA SA Luduș jud. Mureș
Contract: WR 4232/26.10.2020

Începutul încercărilor: 02.11.2020
Sfârșitul încercărilor: 02.12.2020

Director Divizie
ing. Ioan Pop




Declarație: rezultatele din acest raport de încercare se referă doar la proba care a fost analizată.

Raportul de încercare este disponibil în original numai cu timbru sec.

Raportul de încercare nu poate fi reprodus decât integral.

Avertisment: beneficiarul devine proprietarul rezultatelor doar la achitarea integrală a facturilor. Prestatorul își rezervă dreptul de retragere a rapoartelor de încercare în cazul neachitării integrale a facturilor pentru serviciile prestate.

WESSLING România SRL

Laborator Protecția Mediului
RO 540326 Târgu Mureș, Str. Pavel Chinezu 10
Tel.: +40 265 212 953 / 211 540
Fax: +40 265 206 419
office@wessling.ro, www.wessling.ro



WESSLING

F-PG-21-01, ver.7

Recoltare

Recoltator: WESSLING ROMÂNIA SRL Târgu Mureș, str. Pavel Chinezu, nr. 10, jud. Mureș - tehn. Bălăianu Mircea
Eugen și Pop Gheorghita – asistați de reprezentantul societății d-na Nițu Carmina

Beneficiar: TEREOS ROMÂNIA SA Luduș, str. Fabricii nr.3, jud. Mureș

Locul recoltării: Luduș, str. Fabricii, nr. 3, jud. Mureș

Condiții de operare ale procesului: în timpul determinărilor activitatea în cadrul societății s-a desfășurat în condiții normale

Tip probă: emisii captate din procesul tehnologic

Cod probă	Punct de recoltare	Data și ora prelevării	Scopul determinărilor	Condiții atmosferice	Specificațiile tubulaturii
28018	Coș dispersie evacuare aerosoli - saturația I.	02.11.2020 12:11 - 12:21	monitorizare conform autorizației de mediu	plafon parțial acoperit, temperatura 6 °C, presiunea atmosferică 986,7 hPa, umiditate 63,8 %, viteza vântului 0,4 m/s, direcția vântului S	secțiune circulară cu diametrul de 0,8 m

Carbon Organic Total (TOC) Emisii

(1) IL-12-01, SR EN 12619:2013, SR EN 15259:2008

Cod probă	Determinare	U.M.	Rezultate
28018	Carbon organic total ⁽¹⁾	ppm	42,1
	Carbon organic total ⁽¹⁾	mg/m ³	67,7

- Pentru transformarea din ppm în mg/m³ s-a folosit factorul de transformare al propanului (gazul de calibrare) 1,608;
În anexele raportului sunt prezentate graficele determinărilor

Aparatura folosită:

Analizor TOC FID PT 63

Târgu Mureș, 02 decembrie 2020

Locuitor Șef Laborator
ing. Moldovan Alin

Director Calitate
chim. Baranyai Ildikó

**SC TEREOS ROMÂNIA SA Luduș, jud. Mureș - Coș dispersie evacuare
aerosoli - saturației**

Cod probă: 28018

Data: 02.11.2020

70

60

50

Valoarea măsurată [mg/m³]

40

30

20

10

0

12:11:15

12:12:45

12:14:15

12:15:45

12:17:15

12:18:45

12:20:15

Intervalul de măsurare [hh:mm:ss]




RAPORT DE ÎNCERCARE

2027641/1/02.12.2020

Beneficiar: TEREOS ROMÂNIA SA Luduș, jud. Mureș
Contract: WR 4232/26 10.2020

Începutul încercărilor: 02.11.2020
Sfârșitul încercărilor: 02.12.2020

Director Divizie
ing. Ioan Pop



Declarație: rezultatele din acest raport de încercare se referă doar la proba care a fost analizată.

Raportul de încercare este valabil în original numai cu timbru sec.

Raportul de încercare nu poate fi reprodus decât integral.

Avertisment: beneficiarul devine proprietarul rezultatelor doar la achitarea integrală a facturilor. Prestatorul își rezervă dreptul de retragere a rapoartelor de încercare în cazul neachitării integrale a facturilor pentru serviciile prestate.

WESSLING România SRL

Laborator Protecția Mediului
RO 540326 Târgu Mureș, Str. Pavel Chinezu 10
Tel.: +40 265 212 953 / 211 540
Fax: +40 265 206 419
office@wessling.ro, www.wessling.ro



F-PG-21-01, ver.7

Recoltare

Recoltator: WESSLING ROMÂNIA SRL Târgu Mureș, str. Pavel Chinezu, nr. 10, jud. Mureș - tehn. Bălăianu Mircea Eugen și Pop Gheorghita – asistați de reprezentantul societății d-na Nițu Carmina

Beneficiar: TEREOS ROMÂNIA SA Luduș, str. Fabricii nr.3, jud. Mureș

Locul recoltării: Luduș, str. Fabricii, nr. 3, jud. Mureș

Condiții de operare ale procesului: în timpul determinărilor activitatea în cadrul societății s-a desfășurat în condiții normale

Tip probă: emisii captate din procesul tehnologic

Cod probă	Punct de recoltare	Data și ora prelevării	Scopul determinărilor	Condiții atmosferice	Specificațiile tubulaturii
28019	Coș dispersie evacuare aerosoli - saturația II.	02.11.2020 12:30 - 12:40	monitorizare conform autorizației de mediu	plafon parțial acoperit, temperatura 6 °C, presiunea atmosferică 986,7 hPa, umiditate 63,8 %, viteza vântului 0,4 m/s, direcția vântului S	secțiune circulară cu diametrul de 0,8 m

Carbon Organic Total (TOC) Emisii

(1) IL-12-01, SR EN 12619:2013, SR EN 15259:2008

Cod probă	Determinare	U.M.	Rezultate
28019	Carbon organic total ⁽¹⁾	ppm	37,6
	Carbon organic total ⁽¹⁾	mg/m ³	60,5

- Pentru transformarea din ppm în mg/m³ s-a folosit factorul de transformare al propanului (gazul de calibrare) 1,608;
În anexele raportului sunt prezentate graficele determinărilor

Aparatura folosită:
Analizor TOC FID PT 63

Târgu Mureș, 02 decembrie 2020

Locuitor-Sef Laborator
ing. Moldovan Alin

Director Calitate
chim. Baranyai Ildikó

SC TEREOS ROMÂNIA SA Luduș, jud. Mureș - Coș dispersie evacuare
aerosoli - saturații

Cod probă: 28019

Data: 02.11.2020

70

60

50

40

30

20

10

0

Valoarea măsurată [mg/m³]

12:30:11

12:31:41

12:33:11

12:34:41

12:36:11

12:37:41

12:39:11

Intervalul de măsurare [hh:mm:ss]




RAPORT DE ÎNCERCARE

2027642/1/02.12.2020

Beneficiar: TEREOS ROMÂNIA SA Luduș, jud. Mureș
Contract: WR 4232/26 10.2020

Începutul încercărilor: 02.11.2020
Sfârșitul încercărilor: 02.12.2020

Director Divizie
ing. Ioan Pop



Declarație: rezultatele din acest raport de încercare se referă doar la proba care a fost analizată.

Raportul de încercare este valabil în original numai cu timbru sec.

Raportul de încercare nu poate fi reprodus decât integral.

Avertisment: beneficiarul devine proprietarul rezultatelor doar la achitarea integrală a facturilor. Prestatorul își rezervă dreptul de retragere a rapoartelor de încercare în cazul neachitării integrale a facturilor pentru serviciile prestate

WESSLING România SRL

Laborator Protecția Mediului
RO 540326 Târgu Mureș, Str. Pavel Chinezu 10
Tel.: +40 265 212 953 / 211 540
Fax: +40 265 206 419
office@wessling.ro, www.wessling.ro

**WESSLING**

F-PG-21-01, ver.7

Recoltare

Recoltator: WESSLING ROMÂNIA SRL Târgu Mureș, str. Pavel Chinezu, nr. 10, jud. Mureș - tehn. Bălăianu Mircea Eugen și Pop Gheorghita – asistați de reprezentantul societății d-na Nițu Carmina

Beneficiar: TEREOS ROMÂNIA SA Luduș, str. Fabricii nr.3, jud. Mureș

Locul recoltării: Luduș, str. Fabricii, nr. 3, jud. Mureș

Condiții de operare ale procesului: în timpul determinărilor activitatea în cadrul societății s-a desfășurat în condiții normale

Tip probă: imisii

Cod probă	Punct de recoltare	Data și ora prelevării	Scopul determinărilor	Condiții atmosferice
28020	Hală producție canal control - ieșire hală producție, coordonate GPS: lat. N-46,4642°, long. E-24,0722°	02.11.2020 12:23 - 12:53	monitorizare conform autorizației de mediu	plafon parțial acoperit, temperatura 6 °C, presiunea atmosferică 986,7 hPa, umiditate 63,8 %, viteza vântului 0,4 m/s, direcția vântului S

Amoniac - imisii de scurtă durată
Imisii

(1) IL-01-14, Ed03, IL-15-02, Ed05

Cod probă	Determinare	U.M.	Rezultate
28020	Amoniac ⁽¹⁾	mg/Nm ³	0,0280

Aparatura folosită:

Pompă Gilian GilAir5_6;
UV-VIS PE Lambda 25

Târgu Mureș, 02 decembrie 2020

Locuitor Sef Laborator
ing. Moldevan Alin

Director Calitate
chim. Baranyai Ildikó

RAPORT DE ÎNCERCARE

2027643/1/02.12.2020

Beneficiar: TEREOS ROMÂNIA SA Luduș, jud. Mureș
Contract: WR 4232/26 10.2020

Începutul încercărilor: 02.11.2020
Sfârșitul încercărilor: 02.12.2020

Director Divizie
ing. Ioan Pop



Declarație: rezultatele din acest raport de încercare se referă doar la proba care a fost analizată.

Raportul de încercare este valabil în original numai cu timbru sec.

Raportul de încercare nu poate fi reprodus decât integral.

Avertisment: beneficiarul devine proprietarul rezultatelor doar la achitarea integrală a facturilor. Prestatorul își rezervă dreptul de retragere a rapoartelor de încercare în cazul neachitării integrale a facturilor pentru serviciile prestate.

WESSLING România SRL

Laborator Protecția Mediului
RO 540326 Târgu Mureș, Str. Pavel Chinezu 10
Tel.: +40 265 212 953 / 211 540
Fax: +40 265 206 419
office@wessling.ro, www.wessling.ro



WESSLING

F-PG-21-01, ver.7

Recoltare

Recoltator: WESSLING ROMÂNIA SRL Târgu Mureș, str. Pavel Chinezu, nr. 10, jud. Mureș - tehn. Bălăianu Mircea
Eugen și Pop Gheorghita – asistați de reprezentantul societății d-na Nițu Carmina

Beneficiar: TEREOS ROMÂNIA SA Luduș, str. Fabricii nr.3, jud. Mureș

Locul recoltării: Luduș, str. Fabricii, nr. 3, jud. Mureș

Condiții de operare ale procesului: în timpul determinărilor activitatea în cadrul societății s-a desfășurat în condiții normale

Tip probă: imisii

Cod probă	Punct de recoltare	Data și ora prelevării	Scopul determinărilor	Condiții atmosferice
28021	Zona Laguna, coordonate GPS: lat. N-46,474310°, long. E-24,077231°	02.11.2020 10:02 - 10:32	monitorizare conform autorizației de mediu	plafon parțial acoperit, temperatura 6 °C, presiunea atmosferică 986,7 hPa, umiditate 63,8 %, viteza vântului 0,4 m/s, direcția vântului S

Amoniac - imisii de scurtă durată Imisii

(1) IL-01-14, Ed03, IL-15-02, Ed05

Cod probă	Determinare	U.M.	Rezultate
28021	Amoniac ⁽¹⁾	mg/Nm ³	0,0210

Aparatura folosită:

Pompă Gilian GilAir5_6;
UV-VIS PE Lambda 25

Târgu Mureș, 02 decembrie 2020

Locuitor Sef Laborator
ing. Moldovan Alin

Director Calitate
chim. Baranyai Ildikó

RAPORT DE ÎNCERCARE

2027644/1/02.12.2020

Beneficiar: TEREOS ROMÂNIA SA Luduș, jud. Mureș
Contract: WR 4232/26 10.2020

Începutul încercărilor: 02.11.2020
Sfârșitul încercărilor: 02.12.2020

Director Divizie
ing. Ioan Pop



Declarație: rezultatele din acest raport de încercare se referă doar la proba care a fost analizată.

Raportul de încercare este valabil în original numai cu timbru sec.

Raportul de încercare nu poate fi reprodus decât integral.

Avertisment: beneficiarul devine proprietarul rezultatelor doar la achitarea integrală a facturilor. Prestatorul își rezervă dreptul de retragere a rapoartelor de încercare în cazul neachitării integrale a facturilor pentru serviciile prestate.

WESSLING România SRL

Laborator Protecția Mediului
RO 540326 Târgu Mureș, Str. Pavel Chinezu 10
Tel.: +40 265 212 953 / 211 540
Fax: +40 265 206 419
office@wessling.ro, www.wessling.ro



WESSLING

F-PG-21-01, ver.7

Recoltare

Recoltator: WESSLING ROMÂNIA SRL Târgu Mureș, str. Pavel Chinezu, nr. 10, jud. Mureș - tehn. Bălăianu Mircea Eugen și Pop Gheorghita – asistați de reprezentantul societății d-na Nițu Carmina

Beneficiar: TEREOS ROMÂNIA SA Luduș, str. Fabricii nr.3, jud. Mureș

Locul recoltării: Luduș, str. Fabricii, nr. 3, jud. Mureș

Condiții de operare ale procesului: în timpul determinărilor activitatea în cadrul societății s-a desfășurat în condiții normale

Tip probă: emisii captate din procesul tehnologic

Cod probă	Punct de recoltare	Data și ora prelevării	Scopul determinărilor	Condiții atmosferice	Specificațiile tubulaturii
28017	Coș dispersie evacuare linia I. uscare pulpă umedă	02.11.2020 12:16 - 12:46	monitorizare conform autorizației de mediu	plafon parțial acoperit, temperatura 6 °C, presiunea atmosferică 986,7 hPa, umiditate 63,8 %, viteza vântului 0,4 m/s, direcția vântului S	secțiune circulară cu diametrul de 2,3 m

Pulberi - fără condiții izocinetice Emisii

(1) IL-08-01, SR EN 13284-1:2018, SR EN 15259:2008, SR ISO 9096:2005

Cod probă	Determinare	U.M.	Rezultate
28017	Pulberi ⁽¹⁾	mg/Nm ³	2,50

Aparatura folosită:

Pompă Gilian GilAir5_3

Târgu Mureș, 02 decembrie 2020

Locuitor Șef Laborator
ing. Moldovan Alin

Director Calitate
chim. Baranyai Ildikó